

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 11.04.2016 № 142-Д
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016/2017 учебному году**

Составлен « 15 » августа 2016 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Северный педагогический колледж»
2. Юридический адрес: 624993, Свердловская область, г. Серов, ул. Добрынина, д. 65
3. Фактический адрес: здание учебного корпуса: 624993, Свердловская область, г. Серов, ул.
Добрынина, д. 65; здание общежития: 624993, Свердловская область, г. Серов, ул. Добрынина, д. 67;
здание детского сада: 624993, Свердловская область, ул. Луначарского, д. 121.
4. Год постройки здания
здание учебного корпуса – 1931г.
здание общежития – 1966г.
здание детского сада – 1967г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Ермолаева Любовь Анатольевна, тел. 8(34385) 6-82-76
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
11.02.2016г. № 46-Д «О подготовке государственных образовательных организаций
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области к 2016/2017 учебному году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Ермолаева Любовь Анатольевна директор ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Тренихина Ирина Дмитриевна, заместитель директора по АиФХР

7.3. Секретарь комиссии: Погудина Светлана Валерьевна, специалист по кадрам, и.о. документоведа

7.4. Члены комиссии:

от Роспотребнадзора: Специалист-эксперт Баёва Юлия Сергеевна
от государственного пожарного надзора: инспектор ОНДиПР Серовского, Сосьвинского, Гаринского городских округов УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Маркус Евгения Владимировна

7.5. От образовательной организации:

Чучалова Елена Викторовна, заведующая детским садом «Солнышко»;
Злобина Анна Александровна, юрисконсульт, председатель Совета колледжа, и.о. инженера по ОТ и ТБ
Савицкая Татьяна Вадимовна, фельдшер;
Эйзенах Эрик Генрихович, инженер-электрик.

**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Северный педагогический колледж»
к 2016 / 2017 учебному году готово**

Председатель комиссии: Ермолаева Любовь Анатольевна

**Заместитель
Председателя комиссии:** Тренихина Ирина Дмитриевна

Секретарь комиссии: Погудина Светлана Валерьевна

Члены комиссии: Чучалова Елена Викторовна
Злобина Анна Александровна
Савицкая Татьяна Вадимовна
Эйзенах Эрик Генрихович

«15» августа 2016г.

К акту прилагается Акт готовности и технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей, оборудования ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» от 04.07.2016г.; Справка Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах № 01-13-08/245 от 07.07.2016г.

Секретарь комиссии Валерьевна

Акт составлен « 15 » августа 2016 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Устав утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.08.2011г. № 38-д Положение о структурном подразделении ГБОУ СПО СО «Северный педагогический колледж» - детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников. Принято на заседании Совета Колледжа 25.04.2012г. протокол № 26.
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	Свидетельства о государственной регистрации права: от 25.01.2016 № 66-66/004-66/004/663/2016-10/2; № 66-66/004-66/004/663/2016-18/1;
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2003г. № 180081; от 18.03.2005г. № 737591
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в	1) Лицензия № 18383 от 16 марта 2016г.г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок – бессрочно с приложением №1;

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу;</p> <p>3) Виды образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); - реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных профессиональных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки; - реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации; - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми; - содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); - организация питания обучающихся; <p>4) Свидетельство о государственной аккредитации № 8930 от 04 марта 2016г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	В колледже имеются образовательные программы по 8-ми специальностям: 39.02.01 Социальная работа 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 49.02.01 Физическая культура 53.02.01 Музыкальное образование Детский сад реализует основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования . Образовательная программа разработана с учетом рекомендаций примерной ООП «Детство».
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	В колледже имеется Программа развития на 2010-2016 годы. Программа развития рассмотрена на Совете колледжа протокол № 15 от 09.11.2010 г. ; Утверждена Приказом директора № 119 Од от 9.11.2010; Рассмотрена и принята педагогическим советом ГБОУ СПО СО СПК с дополнениями 26.09.2011 г. Протокол № 28 31.08.2012 г. Протокол № 36 30.08.2013 г. Протокол № 1

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			29.08.2014 г. Протокол № 11 18.03.2016г. Протокол № 5
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2016/2017 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) утверждение по плану 27.06.2016г. на педагогическом совете Северного педагогического колледжа
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 5 ед. 2) 3 ед. 3) 1 ед. (общежитие)
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Учебные занятия осуществляются в одну смену. Студенты очной формы обучения занимаются в первую смену; студенты заочного отделения обучаются – посессионно. 2) В первую смену обучается 26 групп. Количество обучающихся в них составляет 312 человек. Количество студентов заочного отделения – 351 человек.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);	1) Проектная допустимая численность обучающихся составляет 822 человек в одну смену. 2) Количество групп по комплектованию - 26. 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки на заочной форме обучения составляет 351 человек, на очной форме – 312 человек. Итого 663 человек. 4) В том числе 663 человек с применением элементов дистанционных образовательных технологий.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	5) Превышения допустимой численности обучающихся в одну смену нет.
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: администрация - 6 педагогические работники – 37 воспитатели – 1 медицинские работники – 1 иные работники – 43 2) по факту: администрация - 6 педагогические работники – 37 воспитатели – 1 медицинские работники – 1 иные работники – 43 3) вакансий нет.
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	1. Имеется межведомственный план по профилактике детского травматизма и гибели детей 2. План согласован с ОНД Серовского, соьвинского, Гаринских городских округов УНДиПР ГУ МЧС России по СО; С ОГИБДД МО МВД России «Серовский» 11.08.2016г. 3. Срок на 2016-2017 учебный год. МОСО Колледж и (в т.ч. д\с Солнышко) утвержден как методический центром по повышению квалификации педагогических и руководящих работников Северного

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>управленческого округа по вопросам обучения детей безопасному поведению на дорогах Методический центр согласован с отделом охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования</p>
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	1) Акт готовности канализационной системы зданий учебного корпуса и общежития, столовой от 04.07.2016г. № 8. 2) Акт готовности системы отопления, теплосетей и сетей горячего водоснабжения потребителя к эксплуатации в отопительный период 2016-2017г. от 25 июля 2016г.
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Учебные аудитории полностью оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и требованиями.
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечено 100 %
16.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями		-----
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		В колледже имеется спортивный зал, готовый к эксплуатации.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	В колледже спортивный инвентарь и оборудование имеется в достаточном количестве, находится в удовлетворительном состоянии. Акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования № 5 от 04.07.2016г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		В колледже спортивная площадка имеется, подготовлена к организации образовательного процесса. Акт № 4 от 04.07.2016г.
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Акт проверки № 3 от 04.07.2016г.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет.
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1) Директор колледжа Ермолаева Л.А. прошла обучение пожарно-техническому минимуму 17 мая 2016г., удостоверение №4524, выдано Образовательным центром «Профессионал». 2) в целом ответственность за ПБ в колледже возлагается на заместителя директора по АиФХР Тренихину И.Д., прошла обучение пожарно-техническому минимуму 23.12.2014г. удостоверение № 503 от 23.12.2014г., выдано образовательным учреждением «Охрана труда и безопасность». Заведующая учебным хозяйством Багуркина М.В. прошла обучение пожарно-технического минимуму 17 мая 2016г., удостоверение №4521, выдано

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>Образовательным центром «Профессионал».</p> <p>Ответственный за ПБ в общежитии заведующая общежитием Якушева С.К., прошла обучение пожарно-техническому минимуму 23.12.2014г. удостоверение № 505 от 23.12.2014г., выдано образовательным учреждением «Охрана труда и безопасность».</p> <p>3) Обучение сотрудников ППБ проходит 1 раз в полгода: январь, август, с регистрацией в журнале по пожарной безопасности и в протоколе обучения ПТМ.</p> <p>4) Обучение обучающихся ППБ проходит 1 раз в полгода: январь, сентябрь с регистрацией в журнале по пожарной безопасности.</p> <p>В детском саду обучение воспитанников проводится в соответствии с ООПДО.</p> <p>5) Учебные эвакуации с обучающимися проводятся 1 раз в полгода, с приглашением представителя госпожнадзора (День защиты детей, День знаний).</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Колледж оборудован первичными средствами пожаротушения на 100%;</p> <p>2) Имеются журналы учета первичных средств пожаротушения в общежитии, учебном корпусе.</p> <p>3) проверка первичных средств пожаротушения на срок годности – переосвидетельствование и зарядка (при необходимости) огнетушителей производится 1 раз в год. (Договор с ООО «Монтажно Проектная Компания» № 350 от 05.07.2016г.</p>
24.	Состояние автоматической пожарной	1) наличие и исправность АПС, системы	1) здания учебного корпуса, общежития и детского

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)</p>	<p>сада оборудованы АПС и системой оповещения людей о пожаре. Акт о наличии и исправности пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом по радиоканалу системы пак «Око» на тел. 01 ГО ЧС г.Серова от 02.07.2016г.</p> <p>2) АПС и система оповещения людей о пожаре с выводом по радиоканалу системы пак «Око» на тел. 01 ГО ЧС г.Серова.</p> <p>3) Договор об оказании услуг по техническому обслуживанию пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации от 12.01.2016г. № ТО-33 с ООО «Монтажно Проектная Компания»</p> <p>4) Программно-аппаратный комплекс отсутствует.</p> <p>5) Ответственные лица: в общежитии - заведующая общежитием Якушева С.К; в учебном корпусе – кладовщик Багуркина М.В.</p> <p>6) Иных систем пожарной автоматики нет.</p>
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	<p>Электроустановки зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности. Один раз в три года производится проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования). Основание: Технический отчет по проверке состояния электросетей от 29 июля 2016г. Организация ООО «Энергостройпроект» (протоколы № 25/1 – 25/5 от 29.07.2016г.)</p>
27.	Наличие, состояние и готовность	1) внутреннее;	1) внутреннее противопожарное водоснабжение в

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	противопожарного водоснабжения	2) наружное	зданиях учебного корпуса и общежития: акт испытания пожарных рукавов от 20.06.2016г. договор от № 304 от 02.06.2016г. с ООО «Монтажно Проектная компания». 2) наружное противопожарное водоснабжения на территории колледжа: акт проверки пожарного гидранта от 26.07.2016г.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Декларация пожарной безопасности структурного подразделения детский сад «Солнышко». Зарегистрирована в отделе ГПН г.Серова и Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области 20.07.2015г. регистрационный номер 654928-0950-222.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	<u>по колледжу:</u> Предписание от 17.05.2016г. № 01-13-09/874 1) 4 пункта; 2) 4 пункта; 3) 0 4) 0 5) План План устранения выявленных нарушений, утвержден приказом директора колледжа № 71-Од от 30.05.2016г. 6) Отчеты об устранении нарушений от 27.06.2016г., от 30.06.2016г. приняты роспотребнадзором. Предписание от 17.05.2016г. № 01-13-09/12-3 1) 35 пунктов; 2) 0 3) 0 4) 0 5) План устранения выявленных нарушений,

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>утвержден приказом директора колледжа от 30.05.2016г. № 71-Од</p> <p>б) Срок исполнения предписания до 10.11.2017г.</p>
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Директор – Ермолаева Любовь Анатольевна, обучение август 2016 года (личная медицинская книжка – голограмма АЕ6568490, договор №с/1040 от 29.07.16г)</p> <p>2) фельдшер;</p> <p>3) охват 100% (договор №с/1040 от 29.07.16г.);</p> <p>4) проводится за счет лекций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Основы медицинских знаний и профилактика болезней», - «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа». А так же за счет профилактических бесед (согласно учебному плану).
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и</p>	<p>1) Имеется столовая;</p> <p>2) Оснащение пищеблока оборудованием соответствует требованиям;</p> <p>3) Акт соответствия технологического оборудования от 04.07.2016г. № 6;</p> <p>4) Горячее питание организовано за счет собственной столовой; Договора поставки будут заключаться с 01.09.2016г.</p> <p>5) Охват питания обучающихся – 100%.</p> <p>6) Имеется паспорт пищеблока, согласован с роспотребнадзором 03.08.2015г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Соответствует требованиям. Колледж оснащен 3 бактерицидными облучателями: - процедурный кабинет, - группа кратковременного режима пребывания детей социально- педагогической направленности, - переносной облучатель бактерицидный.
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		-----
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов провела специализированная организация ООО «Монтажно-Проектная компания» договор № 304 от 02.06.2016г.: здание учебного корпуса и общежития – акт от 06.06.2016г.; Здание детского сада – акт от 06.06.2016г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеются в детском саду и колледже. 2) медицинский кабинет в колледже прошел процедуру лицензирования на право осуществления медицинской деятельности. Лицензия № ФС-66-01-001717 от 25.07.2012г. 3) обеспечены в соответствии с требованиями.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой	указать реквизиты*	Колледж: Производственный контроль. Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на 2016г. № ш/326 от 27.01.2016г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		Протокол лабораторных испытаний № 2836 от 26 апреля 2016г. Детский сад: Протокол лабораторных испытаний № 2693 от 20 апреля 2016г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр сотрудников проводится систематически, в соответствии с графиком. Договор № 226 от 29.07.16 Договор № Э\1029 от 29.07.16
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Рекомендации правоохранительных органов отсутствуют.
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) кнопка КТС имеется, исправна, находится в здании общежития и в здании детского сада 2) КТС выведена на пульт отдела вневедомственной охраны (ОВО) при ГРУВД г.Серова. 3) ответственное лицо в общежитии колледжа – заведующая Якушева С.К. Ответственное лицо в детском саду – заведующая Чучалова Е.В. 4) Договора на обслуживание: - договор на оказание охранных услуг от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>11.01.2016г. № 270 Обслуживающая организация: ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области. 5) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации от 01.01.2016г. № 6711000063 Обслуживающая организация: ФГУП «Охрана» МВД России по Свердловской области.</p>
40.	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)</p>	<p>1) В дневное время: учебный корпус охраняется вахтером (2 штатных единицы); общежитие охраняется дежурными (4 штатных единицы); В детском саду – сторож (3 штатных единицы). 2) В ночное время: учебный корпус охраняется сторожем (2 штатных единицы); общежитие охраняется дежурными (4 штатных единицы); В детском саду – сторож (3 штатных единицы).</p>
41.	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения</p>	<p>1) Колледж: Ограждение в наличии по периметру земельного участка. Детский сад: Имеется металлический забор высотой 1.4 м, длиной – 315,47 2) Состояние ограждений соответствуют требованиям. В колледже произведен ремонт участка ограждения – 12 метров (сварочные работы).</p>
42.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной</p>	<p>1) Наличие: установлено по периметру колледжа и детского сада; 2) количество камер по периметру учебного корпуса – 7 штук; по периметру общежития - 2 шт.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>Количество камер по периметру детского сада – 8 штук. 3) вывод изображения: Колледж – вахта учебного корпуса. Детский сад – кабинет заведующей детского сада. 4) ответственное лицо в колледже: зам.директора по АиФХР Тренихина И.Д.; ответственное лицо в детском саду – заведующая Чучалова Е.В. 5) договор на обслуживание № ТО-163 от 11.01.2016г. с ООО «Монтажно-Проектная компания».</p>
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	<p>1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</p>	<p>1) в колледже организован и ведется внутриобъектовый пропускной режим: - пропуск работников и обучающихся в учебный корпус ведется через вахту учебного корпуса с обязательной регистрацией работников и посетителей колледжа. Обучающиеся проходят с предъявлением студенческого билета. - пропуск обучающихся в общежитие ведется через вахту общежития. Посторонние в общежитии не допускаются. 2) нет.</p>
44.	Обучение антитеррористической защищенности	<p>1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся</p>	<p>1).Ответственный за обучение антитеррористической защищенности: Каторгина Е.Ю., преподаватель-организатор БЖ. Чучалова Е.В., заведующий детским садом; Шитова Н.Б., старший воспитатель. 2).Обучение сотрудников антитеррористической защищенности проходит 1 раз в полгода:/январь, август/. Дежурный и административный персонал колледжа и детского сада проходят целевые</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			инструктажи по антитеррористической безопасности с фиксированием в соответствующем журнале инструктажей. Работники принимают участие в областных семинарах по экстремизму, терроризму, проходящих на базе колледжа. 3).Обучение обучающихся антитеррористической защищенности проводится в течение учебного года в рамках уроков БЖ и на занятиях по внеучебной деятельности в соответствии с планом.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) Освещение по периметру колледжа и детского сада имеется; 2) Отреверзено и находится в исправном состоянии.
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	В колледже и детском саду «Солнышко» паспорта разработаны, согласованы в подразделениях: 1) ММО МВД России «Серовский»; 2) – 3) УФСБ России по Свердловской области в г.Серове; 4) АТК в Серовском городском округе. Дата согласования (колледж) 28.08.2012г. Дата согласования (детский сад) 13.08.2012г. Согласно методическому пособию- рекомендации «Антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения», раздел 2, сведения, указанные в паспорте постоянно уточняются: ежегодно к 1 сентября проводится корректировка паспортов АТЗ. Колледж: откорректирован на 01.09.2016г.

Информационная безопасность

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	Колледж: Акт от 27.07.2016г. «О проведении ревизии библиотечного фонда Северного педагогического колледжа на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности». Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Договор с ЗАО «Компания ТрансТелеком» № 168612 от 01.01.2016г.
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		Колледж – 86;
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	нет
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Интернет-шлюз Ideko ICS 5X и 6X; 2) все
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Акт о проверке по контентной фильтрации от 04.04.2016г.
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Приказ № 61-Од от 29.06.2015г. «О создании комиссии по проверке контент-фильтров в колледже». Ответственные: Катков Михаил Алексеевич, программист.
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией	1).нет 2).нет 3).нет 4).нет 5).нет 6).нет 7).нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение</p>	
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)</p>	<p>1) паспорта дорожной безопасности в колледже и детском саду есть, в т.ч. визуализированы. 2) паспорт колледжа утвержден 22.07.2013г. Паспорт детского сада утвержден 31.07.2013г. 3) паспорт колледжа согласован в ОГИБДД ММО МВД России «Серовский» 23.07.2013г. Паспорт детского сада согласован в ОГИБДД ММО МВД России «Серовский» 31.07.2013г. 4) паспорт колледжа согласован Главой администрации Серовского городского округа 23.07.2013г. Паспорт детского сада согласован Главой администрации Серовского городского округа 31.07.2013г</p>
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется площадка на улице для обучения детей правилам дорожного движения (учебный перекресток)
57.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» получен по централизованной поставке с предприятием ООО «Зарница» и установлен на базе кабинета охраны труда и БЖ. Оборудование в исправном состоянии.
58.	Наличие уголков безопасности дорожного		Уголок безопасности дорожного движения

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	движения		оформлен в кабинете № 15 БЖ.
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) ограждение имеется, открыто лишь в местах пешеходного перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне - 2 ед. Соответствуют ГОСТ Р52289-2004; 3) имеется тротуар для движения пешеходов, исключающих их движение по проезжей части, капитально отремонтирован в 2015 году.
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Приказ № 93– Од от 01.08.2016г. по и.о. инженера по ОТ и ТБ Злобиной Анны Александровны, ответственной за охрану труда.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Коллективный договор на 2015-2017 годы Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Серовский центр занятости» 13.04.2015 № 12-КД
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1).Руководитель ГБОУ СПО СО «Северный педагогический колледж», директор Ермолаева Л. А., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное частное образовательное учреждение «Охрана труда и безопасность» удостоверение 739 от 18.07.14г. 2).Обучение уполномоченного и членов комиссии по охране труда: -Уполномоченный по охране труда, Злобина А.А.,

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное частное образовательное учреждение «Охрана труда и безопасность», удостоверение 742 от 18.07.14г. -Председатель первичной профсоюзной организации (старший воспитатель детского сада), Шитова Н. Б., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное образовательное учреждение Образовательный центр «Профессионал», удостоверение 1405 от 19.02.15г. -Зам. директора по АиФХР, Тренихина И. Д., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное образовательное учреждение Образовательный центр «Профессионал», удостоверение 230 от 31.05.13г. Кладовщик, Багуркина М.В., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное частное образовательное учреждение «Охрана труда и безопасность», удостоверение 740 от 18.07.14г. -Заведующий общежитием, Якушева С. К. прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное частное образовательное учреждение «Охрана труда и безопасность», удостоверение 741 от 18.07.14г. -Заведующий детским садом «Солнышко», Чучалова Е. В., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное образовательное учреждение</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			Образовательный центр «Профессионал», удостоверение 1403 от 19.02.15г. -Заведующий хозяйством детского сада «Солнышко», Есаулкова Г.А., прошла обучение в специализированной организации: Негосударственное образовательное учреждение Образовательный центр «Профессионал», удостоверение 232 от 31.05.13г.
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	В колледже и детском саду имеются инструкции по охране труда. Акт проверки на наличие инструкций и соответствия требованиям № 4 от 08.08.2016г.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журналы имеются
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	В колледже и детском саду проводятся: 1. Вводные инструктажи со всеми принятыми вновь на работу. 2. Первичные инструктажи на рабочем месте – с работниками до начала самостоятельной работы. 3. Повторные инструктажи – с работниками два раза в год (январь, август) 4. По мере необходимости – с работниками проводятся целевые и внеплановые инструктажи. Все результаты фиксируются в соответствующих журналах инструктажей.
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных	В колледже и детском саду в соответствии с заключенным Контрактом № 196-15 от 22.11.2015г. проведена специальная оценка условий труда. 1) Количество рабочих мест – 88

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2) Количество аттестованных рабочих мест -88 3) количество неаттестованных рабочих мест – 0 4) Планируемые сроки аттестации – 2021 год
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Текущий ремонт откосов окон общежития; 2. Косметический ремонт мест общего пользования; 3. Ремонт дефектных мест системы отопления; 4. Ремонт участков ограждения территории колледжа; 5. Устройство дополнительно 2-х видеокамер на южной стороне зданий колледжа.
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы	1. Капитальный ремонт кровли зданий колледжа; 2. Ремонт дефектных мест системы отопления; 3. Устройство доступной среды для маломобильной группы населения.

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

**Акт
готовности и технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей, оборудования государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Северный педагогический колледж» к началу 2016-2017 учебного года**

№	Наименование образовательного учреждения	Наименование здания, сооружения	Техническое состояние													Наличие		
			Конструктивные элементы						Инженерные сети					Оборудование		Пожарно-охранная сигнализация	Пожарное оборудование	
			Подвальные помещения	Фундаменты	Перекрытия	Стены (наружная отделка)	Оконные, дверные блоки	Кровля (актовый зал)	Отопление: внутреннее, внешнее	Канализация: внутренняя, внешняя	Горячее водоснабжение: внутреннее, внешнее	Холодное водоснабжение: внутреннее, внешнее	Электро-снабжение: внутреннее, внешнее	Санитарно-техническое оборудование	Вентиляционное оборудование			
1	ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»	Учебный корпус	N	N	N	▨	N	■	▨	N	N	N	N	N	N	N	N	N
		Общежитие	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Критерии оценивания технического состояния:

N

- состояние удовлетворительное

▨

- требующее ремонта

■

- аварийное состояние

Представители надзорных органов:

Еманов М.В.

Начальник ОНДиПР Серовского, Сосьвинского, Гаринского городских округов УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

Директор

Л.А.Ермолаева

Л.А.Ермолаева

Члены комиссии:

И.Д. Тренихина

А.А. Злобина

Э.Г. Эйзенах

Т.В. Савицкая

«04» июля 2016г.



Абонент БПОУ СО "Северный педагогический колледж"
Адрес г. Серов,
ул. Добролюбова, 65

АКТ

готовности системы отопления, теплосетей и сетей горячего водоснабжения потребителя к эксплуатации в отопительный период 2016-2017 гг.

г. Серов

«25» июня 2016 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:

Нагайкин участка №3 Вашихин Михаил Александрович
(должность, Ф.И.О.)

и представитель теплопотребляющей организации:

Зам. директора по АХР Артемьев Илья Дмитриевич
(должность, Ф.И.О.)

Произвели приёмку системы отопления, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения здания

г. Серов, ул. Добролюбова, 65 ; ул. Добролюбова, 67
(адрес)

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,0 кгс/см²

При этом:

а) по истечении 15 мин после отключения пресса стрелка манометра упала до — кгс/см²

б) удельная утечка воды на 1 м³ объёма не превысила — т/чм³

1.1. При проведении гидравлических испытаний системы теплоснабжения внутридомовой и внутриквартирной, давление поднималось:

а) элеваторные узлы и водонагреватели 2 кгс/см²

б) чугунные отопительные приборы 2 кгс/см²

в) панели и конвектора 2 кгс/см²

г) система гвс 2 кгс/см²

2. При тепловом испытании установлены следующие температурные показатели:

а) T1 – температура подачи 2 °C

б) T2 – температура обратки 2 °C

в) недогрев составил 2 °C

г) перегрев составил 2 °C

3. При проверке установки шайб и сопла элеватора установлено:

а) расчётные шайбы на системе отопления установлены и опломбированы

б) расчётная шайба на системе горячего водоснабжения установлена и опломбирована центрилизованная

(д-прох.отв.) (№ пломбы)

в) сопло элеватора установлено и опломбировано

(д-прох.отв.) (№ пломбы)

4. При осмотре контрольно-измерительных приборов обнаружено:

а) установлены манометры на системе отопления:

• На подаче да, 2016 г.

(да, нет) (год госповерки)

• На обратке да, 2016 г.

(да, нет) (год госповерки)

б) установлены манометры на системе ГВС:

да, 2016 г.

(да, нет) (год госповерки)

в) установлены термометры:

• На системе отопления (подача, обратка) да

(да, нет)

• На системе ГВС да


(да, нет)

6. Промывка теплосети и системы теплоснабжения

Проведена, согласно акта Б2 от 21 июля 2016 г.

Дефекты устранены, система теплоснабжения аконента ГО. СВА К отопительному периоду 2016-2017 года.

Представитель теплоснабжающей организации



Представитель потребителя Гиремешкина И.Д.

«25» июля 2016 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы

по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Серов, Серовском, Гаринском,

Новолялинском и Верхотурском районах

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул.

Фрунзе, дом 5

тел.(34385) 6-42-86

E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru

Директору
ГБОУ СПО «Северный педагогический
колледж»
Ермолаевой Л.А.

Исх.№ 01-13-08/ 2451 от 07.07.2016 г

О результатах «приёмки» 07.07.2016 г. ГБОУ СПО «Северный педагогический колледж», расположенный по адресу :624993, Свердловская область, г.Серов, ул.Добрынина, 65, сообщаем следующее:

1. Состояние помещений удовлетворительное, материально-техническое обеспечение достаточное. (Акт о самообследовании материально-технической базы № 1 от 01.07.2016 г., утв. директором Ермолаевой Л.А..)
2. Спальные помещения общежития подготовлены, мягким и гвёрдым инвентарем обеспечены в полном объёме (акт № 2 от 04.07.2016 г. о готовности общежития к новому 2016-2017 учебному году)
3. Спортивный зал, инвентарь и оборудование, спортивная площадка, готовы к проведению учебных занятий (Акт № 4 от 04.07.2016 г. проверки спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке, акт № 3 от 04.07.2016 г. о наличии и состоянии открытой спортивной площадки, акт-разрешение № 5 на использование спортивного оборудования от 04.07.2016 г.)
4. Пищеблок: установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (акт о приемке столовой № 6 от 04.07.2016 г.) кадрами укомплектован, посуда – в достаточном количестве, кухонная посуда и уборочный инвентарь промаркированы.
5. Медицинский блок подготовлен, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-001717 от 25.07.2012
6. Системы отопления, канализации и водопровода, вентиляции готовы к эксплуатации (акт № 8 готовности системы отопления, теплосетей и горячего водоснабжения потребителя к эксплуатации в отопительный период 2016-2017 от 04.07.2016 г., акт № 7 готовности обследования системы холодного и горячего водоснабжения, отопительной системы колледжа от 04.07.2016 г. акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 06.06.2016 г.)

По итогам «приемки» образовательное учреждение ГБОУ СПО «Северный педагогический колледж», расположенный по адресу :624993, Свердловская область, г.Серов, ул.Добрынина, 65 готово к приёму детей.

Начальник территориального отдела,
главный государственный санитарный врач
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому,
Новолялинскому и Верхотурскому районам



Серёгина Е.В.

Исп.специалист-эксперт Баёва Юлия Сергеевна (г.3-73-50)